



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00570/24

Серия RU № 0481243



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН".
Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213Б.
Основной государственный регистрационный номер: 1075032000207.
Телефон: +74956425351. Адрес электронной почты: corporation000@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН".
Место нахождения (адрес юридического лица): 143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213Б. Адрес места осуществления деятельности: 143700, Россия, Московская область, Шаховской район, городское поселение Шаховская, поселок Шаховская, Волочановское шоссе, дом 16А.

ПРОДУКЦИЯ Изделия погонажные электромонтажные: трубы гофрированные гибкие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки «ЭРА», наружным диаметром (мм): 16, 20, 25, 32, 40, 50, выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.21.29-001-99118907-2023 «Трубы гофрированные гибкие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов (ПВХ)».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3790/К-24 от 17.01.2023 г., выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-293.23-02 от 01.11.2023 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Михайлов Борис Владимирович, Кривошапкин Игорь Станиславович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (раздел 4). Показатели пожарной опасности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок эксплуатации, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению №1 на одном листе (бланк №0963304).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

24.01.2024

ПО

23.05.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00570/24

Серия RU № 0963304

Изделия погонажные электромонтажные: трубы гофрированные гибкие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки «ЭРА», наружным диаметром (мм): 16, 20, 25, 32, 40, 50, выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.21.29-001-99118907-2023 «Трубы гофрированные гибкие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов (ПВХ)».

изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;
изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;
изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;
изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009

Хранение изделий должно производиться в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 32°C до плюс 60°C и относительной влажности 75 %. Допускается хранение под навесами.
Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.
Срок службы 25 лет.

Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции, распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов (проб) продукции – 03.10.2023г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)