

Паспорт изделия
Плита закрытия кабеля ПЗК
ТУ 22.29.29-001-22428170-2022

Применение

Плиту ПЗК (Плиты закрытия кабеля) полимер-песчаную рекомендуется применять при прокладке и закрытии высоковольтных кабелей.

Плитка применяется:

Покрытие высоковольтного кабеля прокладывания под землей с целью обеспечения его защиты от внешних повреждений, а также обнаружения кабеля при земляных работах.



Условное обозначение

Плита закрытия кабеля ПЗК полимер-песчаная

ТУ 22.29.29-001-22428170-2022

Технические параметры.

Масса – до 1,5 кг

Длинна – до 480 мм

Высота – до 240 мм

Толщина – до 16 мм

Комплектность.

Плитка – 1 шт.

Гарантия производителя.

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 22.29.29-001-22428170-2022, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Партия № 2

Количество партии: 16 318 шт.

Дата изготовления: 16.01.2024

Директор

ООО «СтройПолимерПром»



По доверенности б/н
от 21.02.2024 г.
Заместитель гл. бухгалтера
Коломиец Н. А.

Манасерян М.А.