



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00894/22

Серия **RU** № **0283574**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Иркутсккабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1. ОГРН: 1023802256015. Номер телефона +7(39550)5-29-05, адрес электронной почты secretary@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Иркутсккабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, улица Индустриальная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 1000 В марок АС, АСКС, АСКП, АСК, состоящие из стального сердечника и алюминиевых проволок, марок А, АКП, состоящие из алюминиевых проволок. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 839-2019 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 10 000 0, 7614 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2247-П, 2248-П, 2249-П от 30.06.2022 Испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации "Сибирский Независимый Испытательный Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21КБ28, акта о результатах анализа состояния производства № 067ТС-22 от 22.06.2022, паспорта на продукцию от 01.03.2022, паспортов качества № 11U01126 от 20.06.2022, № 11U01127 от 20.06.2022, № 11U01128 от 20.06.2022. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Срок службы проводов марок АСКС, АСК - 10 лет, марок АСКП, АКП - 25 лет, марок А, АС - 45 лет. Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 6 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2022 **ПО** 12.07.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Шавалдина Валентина Викторовна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Винокурова Елена Павловна
(Ф.И.О.)