



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00383/26

Серия RU № 0586993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альгиз К», ОГРН: 1157847003930. Место нахождения (адрес юридического лица): улица Ленина, дом 42 литера А, помещение 1-н, офис 2-6, округ Петровский, внутригородская территория Муниципальный округ, город Санкт-Петербург, 197136, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица 3 Ударной Армии, дом 5/48, город Великие Луки, Псковская область, 182100, Российская Федерация. Телефон: +7(81153)7-56-00. Адрес электронной почты: elipitskaya@algiz.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альгиз К». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Ленина, дом 42 литера А, помещение 1-н, офис 2-6, округ Петровский, внутригородская территория Муниципальный округ, город Санкт-Петербург, 197136, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица 3 Ударной Армии, дом 5/48, город Великие Луки, Псковская область, 182100, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 240 мм² включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, согласно приложению 1 (бланк № 1280336). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-004-94571789-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2609-11 от 11.09.2026, № 2609-12 от 11.09.2026, № 2609-13 от 11.09.2026, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21GP06 от 09.09.2015; акта о результатах анализа состояния производства № 0470ТС/АП от 15.09.2026 органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016 г., подписанного экспертами: Алексеем Юрьевичем Царевым и Юрием Вячеславовичем Герасимовым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дополнительная информация согласно приложению 2 (бланк № 1280337)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.09.2026 ПО 17.09.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
М.П.



КОПИЯ ВЕРНА



Директор
Марина Александровна Москаленко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00383/26

Серия RU № 1280336

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: АВВГ, ВВГ, АВВГ-П, ВВГ-П, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Показатель пожарной опасности: ПРГО 1.	ТУ 3500-004-94571789-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ».
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А) на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно. Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.3). Показатель пожарной опасности: ПРГП 16.	ТУ 3500-004-94571789-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ».
8544 49 910 8	Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 мм ² до 240 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пп. 5.3, 5.4, 5.6). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТТМ 2.	ТУ 3500-004-94571789-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор



Дмитрий Геннадьевич Грасимов

Марина Александровна Москаленко

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00383/26

Серия RU № 1280337

Дополнительная информация

Условия хранения согласно группе ОЖЗ ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей – 25 лет при условии соблюдения заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, установленных в ТУ 3500-004-94571789-2016 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ».

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:

ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.5.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл. 11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл. 12); 5.2.5.3; 5.2.7.1; 5.2.7.2; 5.2.7.3);
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Показатели пожарной опасности: ПРГО1, ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2.

Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабелей марок: АВВГ-П 2х2,5 ок-1 с 02.2026; ВВГнг(А) 3х2,5 ок(Н, РЕ)-0,66 с 03.2026; ВВГнг(А)-LS 4х4 ок(Н)-0,66 с 03.2026.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
М.П.

**КОПИЯ ВЕРНА****Генеральный директор:**

Директор Геннадьевна Герасимова
Марина Александровна Москаленко

