

«ФормАвто»

Наименование исполнительной лаборатории

Заказчик _____

Наименование организации или Ф.И.О.

413800 г. Балаково ул. Промышленная, 24/8

адрес и телефон

регистрация испытательной лаборатории
в Т.О.УТЭН «Ростехнадзор по Саратовской области»
срок действия _____ «25» ноября 2025 г.

Объект коврики диэлектрический 500*500 I ГР.
дата регистрации протокола испытаний
«20» июня 2025 г.

протокол испытаний распространяется только
на электроустановку, подвергнутую испытанию

полная или частичная перепечатка
и размножение протокола без
разрешения заказчика или лаборатор-
ии не допускается.

ПРОТОКОЛ № 37
ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РЕЗИНЫ (ПЕРЧАТОК, БОТ, ГАЛОШ, И ДР.)

Проект разработан

Наименование проектной организации, дата разработки

Электромонтажные работы выполнены ЭТЛ ООО «ФормАвто»
Наименование и адрес монтажной организации

Дата проведения испытаний _____ «20» июня 2025 г.

Климатические условия проведения испытаний

Температура, °C	Влажность, %	Давление, мм.рт.ст.
20	50	750

Цель испытаний приемно-сдаточные
Приемо – сдаточное, для целей сертификации, сличительные, контрольные

Программа испытаний СО 153-34.03.603-2003

Объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа
п.1.5, п.2.4, п.2.7, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 3. п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

на требования к электроустановке и ее элементному составу

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания
ГОСТ 4997-75 (Приложение. Электрическое испытание ковров)

Стандарт, правила, нормы и тп

СО 153-34.03.603-2003


Наименование	Тип	Диапазон измерений	Точность измерений	Свидетельство о проверке (метрологический аттестат)		
				номер	Дата проверки	Дата очередной проверки
АИИ-70		0-70		3543	24.12. 23	24.12. 25
Секундомер	Сос-пр	0-60	0,5	6330	24.12. 23	24.12. 25

Фактические значения:

Наименование средств защиты	Партия 350 шт.	Испытанно повышенным напряжением, кВ				Ток утечки, мА/м2	Результаты испытаний	Дата следующего испытания	Вывод
		Переменного тока		Постоянного тока					
		изм	норм	изм	норм				
Диэл. коврик	1-350	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	351-700	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	701-1050	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1051-1400	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1401-1750	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1751-2100	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2101-2450	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2451-2800	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2901-3150	20	20	—	—	Не более 160	Годно	20.06.2026	Норма

Заключение: Диэлектрические коврики испытания выдержали и нормам соответствуют

Руководитель
ООО «ФОРМАВТО»



подпись


Павленко И.В.

Измерения провели:

эл. монтер Костин Д.А.

Должность, подпись, Ф.И.О.

печать испытательной лаборатории
(или организации)



«ФормАвто»

Наименование исполнительной лаборатории

Заказчик _____

Наименование организации или Ф.И.О.

413800 г. Балаково ул. Промышленная, 24/8

адрес и телефон

регистрация испытательной лаборатории
в Т.О.УТЭН «Ростехнадзор по Саратовской области»
срок действия _____ «25» ноября 2025 г.

Объект коврик диэлектрический 750*750 IГР.
дата регистрации протокола испытаний
«23» июня 2025г.

протокол испытаний распространяется только
на электроустановку, подвергнутую испытанию

полная или частичная перепечатка
и размножение протокола без
разрешения заказчика или лаборато-
рии не допускается.

ПРОТОКОЛ №38**ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РЕЗИНЫ (ПЕРЧАТОК, БОТ, ГАЛОШ, И ДР.)**

Проект разработан

Наименование проектной организации, дата разработки

Электромонтажные работы выполнены ЭТЛ ООО «ФормАвто»

Наименование и адрес монтажной организации

Дата проведения испытаний _____ «23» июня 2025 г.

Климатические условия проведения испытаний

Температура, °C	Влажность, %	Давление, мм.рт.ст.
20	50	750

Цель испытаний _____ приемно-сдаточные

Приемо – сдаточное, для целей сертификации, сличительные, контрольные

Программа испытаний СО 153-34.03.603-2003

Объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа
п.1.5, п.2.4, п.2.7, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 3. п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

на требования к электроустановке и ее элементному составу

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания
ГОСТ 4997-75 (Приложение. Электрическое испытание ковров)

Стандарт, правила, нормы и тп

СО 153-34.03.603-2003


Наименование	Тип	Диапазон измерений	Точность измерений	Свидетельство о проверке (метрологический аттестат)		
				номер	Дата проверки	Дата очередной проверки
АИИ-70		0-70		3543	24.12.23	24.12.25
Секундомер	Сос-пр	0-60	0,5	6330	24.12.23	24.12.25

Фактические значения:

Наименование средств защиты	Партия 150 шт	Испытано повышенным напряжением, кВ				Ток утечки, мА/м2	Результаты испытаний	Дата следующего испытания	Вывод
		Переменного тока		Постоянного тока					
		изм	норм	изм	норм				
Диэл. коврик	1-150	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	151-300	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	301-450	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	451-600	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	601-750	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	751-900	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	901-1050	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1051-1200	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1201-1350	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1351-1500	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1501-1650	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1651-1800	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1801-1950	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	1951-2100	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2101-2250	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2251-2400	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2401-2550	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2551-2700	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2701-2850	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	2851-3000	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	3001-3150	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма
Диэл. коврик	3151-3300	20	20	—	—	Не более 160	Годно	23.06.2026	Норма

Закключение: Диэлектрические коврики испытания выдержали и нормам соответствуют

Руководитель
ООО «ФОРМАВТО»


подпись

Павленко И.В.

Измерения провели:

эл. монтер Костин Д.А.

Должность, подпись, Ф.И.О.

печать испытательной лаборатории (или организации)

